


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2025/026774-004

Prievdza

17. 12. 2025



Obecný úrad v Oslanoch	
Dátum:	19. 12. 2025
Číslo zápisu:	<i>2021/2025</i>
Prílohy:	Číslo spisu: <i>849/2025</i> Vybavuje: <i>STEVČKOVÁ</i>

Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby - REZIDENT home s.r.o., Veľká okružná 1028/9, 958 01 Partizánske, IČO 55140378 (ďalej stavebník), požiadal dňa 30.09.2025 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v obci Oslany - SO 102 Vodovod, SO 103 Splašková kanalizácia, na pozemkoch KN-C par. č. 1696/1 (KN-E 1039/3), 1697/5, 2022/101 v k.ú. Oslany Podanie bolo naposledy doplnené mailom 13.12.2025. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Oslany, dňa 23.05.2023, pod č. OSL/134/2025/125/SOÚ, právoplatné dňa 25.06.2025.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Oslany dňa 03.07.2025, pod č. OSL/471/2025/314/SOÚ.

Účastníci konania:

1. REZIDENT home s.r.o., Veľká okružná 1028/9, 958 01 Partizánske
2. Ondrej Hudec, Žarnovská 1038/37A, 972 47 Oslany
3. Michal Krajčík, Bojná 558, 956 01
4. Katarína Šimková, Dolný Koniec 344/29, 972 46 Čereňany
5. Zuzana Kollárová, Radobica 13, 972 48
6. Ivana Pindurová, Hviezdoslavova 853/104, 972 47 Oslany
7. Obec Oslany, v zastúpení starostom obce, 972 47 Oslany
8. Ing. Timotej Čápek, Hornokynecká ulica 3848/13, 949 01 Nitra
9. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. Ostatní účastníci konania – ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, prostredníctvom verejnej vyhlášky. Stavba je líniovou stavbou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a Okresného úradu Prievdza, odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Výrok

Okresný úrad Prievdza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní rozhodol:

podľa § 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

stavebníkovi REZIDENT home s.r.o., Veľká okružná 1028/9, 958 01 Partizánske, IČO 55140378, uskutočnenie vodnej stavby

Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v obci Oslany

- SO 102 Vodovod – SO 102.1 Rozšírenie verejného vodovodu

- SO 103 Splašková kanalizácia – 103.1 Gravitačná splašková kanalizácia
(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Oslany, SO 102.1 Rozšírenie verejného vodovodu - na pozemkoch KN-C par. č. 1696/1 (KN-E 1039/3), 1697/5, 2022/101, SO 103.1 Gravitačná splašková kanalizácia - na pozemkoch KN-C par. č. 1696/1 (KN-E 1039/3), 2022/101, podľa predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, zodpovedný projektant Ing. Timotej Čápek, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 7159*A2, v 04/2025. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Oslany, dňa 23.05.2023, pod č. OSL/134/2025/125/SOÚ, právoplatné dňa 25.06.2025.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Oslany dňa 03.07.2025, pod č. OSL/471/2025/314/SOÚ.

Účel vodnej stavby - zásobovanie obyvateľov 4 rodinných domov pitnou vodou vybudovaním rozšírenia verejného vodovodu - novej vetvy verejného vodovodného potrubia na zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre túto časť obce Oslany a odvedenie splaškových vôd z predmetných nehnuteľností vybudovaním novej vetvy verejnej kanalizácie.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

SO 102.1 Rozšírenie verejného vodovodu

– rieši návrh rozšírenia verejného vodovodu za účelom zabezpečenia zásobovania vodou pre 4 RD v obci Oslany. Navrhnutá je jedna vetva vodovodného potrubia HDPE PE D110 SDR17 s celkovou dĺžkou 158,4 m. Navrhovaný vodovod bude zokruhovaný a napojený na existujúci rozvod verejného vodovodu na Ul. A. Bernoláka a ukončený napojením na verejný vodovod na Ul. Žarnovská. Trasa je navrhnutá v plánovanej miestnej komunikácii a časť v existujúcej komunikácii.

Projektovaná potreba vody – denná potreba vody 0,027 l/s = 2,32 m³/deň, denná potreba vody max 0,04 l/s = 3,456 m³/deň, hodinová potreba vody 327,6 l/hod, ročná potreba vody 846,8 m³/rok.

SO 103.1 Gravitačná splašková kanalizácia

- rieši návrh realizácie splaškovej kanalizácie za účelom zabezpečenia odvedenia splaškových vôd zo 4 RD v obci Oslany. Navrhnutá je jedna vetva kanalizačného potrubia PVC DN 300 s celkovou dĺžkou 120,0 m, na trase sú navrhnuté 4 ks kanalizačných odbočiek z PVC rúr DN 150, každá nehnuteľnosť bude na kanalizačnú sieť pripojená samostatne. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou. Navrhovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu verejnú kanalizáciu v existujúcej šachte na Ul. A. Bernoláka.

UPOZORNENIE:

Prípojky vody a kanalizačné prípojky pre RD nie sú súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, preto nie sú súčasťou tohto povolenia na vodnú stavbu.

Podmienky povolenia:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo dodávateľom je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej správy.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Pred realizáciou vodnej stavby je stavebník povinný požiadať OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok v zmysle § 18 zák. č. 220/2004 Z.z. v platnom znení.
11. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
12. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
13. Doklady o vykonaných skúškach vodovodu, kanalizácie a zariadení na nich predložiť na kolaudácii vodnej stavby.
14. Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkové poriadky vodnej stavby vypracované v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
15. Vlastníctvo a prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zabezpečiť subjektom verejného práva v súlade so zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi stavebníkom a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.
16. Dodržať všetky podmienky zmluvy č. 6000363/0629/2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.
17. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených dotknutými orgánmi štátnej správy, požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- ŠS OH, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2024/017438-002, zo dňa 01.08.2024:

so stavebným odpadom nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods.1 písm.d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch).

doklady o zhodnotení alebo zneškodnení stavebných odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona o odpadoch.

- ŠS OPK, záväzné stanovisko č. OU-PD-OSZP-2024/017341-002, zo dňa 01.08.2024:

Plánovanú stavbu je možné realizovať a umiestniť pri dodržaní nasledovných podmienok:

- stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín vydáva príslušná obec.
- zároveň upozorňuje na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

b) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica OZ Prievidza, vyjadrenie č. 3/2025/298, zo dňa 21.05.2025:

S realizáciou stavby a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za splnenia týchto podmienok:

- Dodávku pitnej vody z verejného vodovodu v množstve $Q = 846,8 \text{ m}^3/\text{rok}$ odsúhlasuje.
- Technické riešenie stavieb vodovodu a kanalizácie, ako aj objektov na vodovode a kanalizácii musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s. (sú k dispozícii na www.stvs.sk).
- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Požadujeme vopred písomne oznámiť StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza začatie stavebných prác.
- Požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a.s. ako prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
- Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Nováky – p. Jozef Sladkay, tel. 048/4327 322, +421 907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/4327 322, +421 905 264 255 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.
- Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácii – p. Pavel Gabala, tel. 048/4327 537, +421 905 365 166 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov StVPS, a.s. Banská Bystrica.
- Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácii v podmienkach StVS, a.s., Banská Bystrica sú uvedené na stránke http://www.stvs.sk/admin/files/file_39_1573216135.pdf

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-036407/2025, zo dňa 19.05.2025:

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby súhlasí a určuje si tieto podmienky:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác) KPÚ Trenčín. Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese <https://www.pamiatky.sk/potrebujem-vybavit/ziadosti>
 - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

d) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina (ďalej SSD), vyjadrenie č. 202510-SP-0387-1, zo dňa 17.11.2025:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD – VN vedenia 22kV vzdušné, NN vedenia podzemné. Zakreslená orientačná trasa vedení je priložená na situačnom výkrese, ktoré je v prílohou vyjadrenia.

Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSD je potrebné fyzicky na základe objednávky cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýčiť pracovníkom strediska údržby SSD v danej lokalite.

- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné káblové vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m a VVN a VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 m od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

e) SPP – distribúcia, Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0551/2025/Kr zo dňa 04.06.2025:

S vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,

je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu

- všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

f) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612510120 zo dňa 08.04.2025:

Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí - Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

g) Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, vyjadrenie č. ORHZ-PD1-2025/001491-002, zo dňa 15.10.2025:

- OR HaZZ v Prievidzi preskúmalo projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

h) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, záväzné stanovisko č. RÚVZPD/OHZPaZ/1331/5034/2024 zo dňa 03.09.2024:

- predložený návrh nevykazuje hygienické nedostatky, ktoré by mali za následok ohrozenie zdravia, a preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

i) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, list č. 4517/2025-121-040 zo dňa 11.06.2025:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za splnenia týchto podmienok:

- Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma 1,8 m od osi potrubia do DN 500 mmv zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanoveniach STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení stavby. V prípade, že verejný vodovod bude prevedený do majetku StVS, a.s., Banská Bystrica, požadujeme PD ako aj všetky práce realizovať v súlade s technickými štandardmi StVS, a.s.

- Prípojky sa podľa § 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nepovažujú za verejný vodovod a preto nemôžu byť súčasťou infraštruktúry prevedenej do majetku StVS, a.s., Banská Bystrica.

- Všetky práce na vodovodnom potrubí, najmä tlakové skúšky, uloženie potrubia pred jeho zasypaním a pod. musia byť odsúhlasené zástupcom StVPS, a.s., resp. pracovníkom závodu 03 Prievidza. Všetky kontroly a skúšky zapísať do stavebného denníka a musia byť podpísané zástupcom StVPS, a.s. Po ukončení prác požadujeme projekt skutočného vyhotovenia stavby predložiť na vyjadrenia StVPS, a.s., závod 03 Prievidza.

- Pred podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie požadujeme predložiť žiadosť na StVS, a.s., Banská Bystrica o uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa SSK-05/2024.

- Pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť budúcu zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na subjekt verejného práva (predmetná budúca kúpna zmluva bola uzatvorená). Pre účely uvedeného zákona je subjektom verejného práva Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Požadujeme, aby stavebník pred kolaudačným konaním uzatvoril s našou spoločnosťou kúpnu zmluvu. Žiadosť o odkúpenie zašle investor na adresu našej spoločnosti.

- V rámci napojenia kanalizácie na existujúcu vetvu na ul. A. Bermoláka požadujeme na koncovej šachte vymeniť dno. V prípade, ak je v šachte použité priechodné dno, nie je potrebné vykonať predmetnú činnosť. Navrhujeme na celý úsek použiť PVC DN 300. Kanalizačné prípojky PVC DN 150 (odbočenie) ukončiť revíznou šachtou DN 400 na hranici budúcich vlastníckych vzťahov, aby v prípade údržby, opravy, bol možný prístup zamestnancov budúcej prevádzkovej spoločnosti.

j) Obec Oslany, list č. OSL/786/2025-1977 zo dňa 12.12.2025:

- Obec ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s realizáciou vodnej stavby a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

18. Ostatné podmienky:

a) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

b) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie a zariadení na ňom predložiť na kolaudácii vodnej stavby.

c) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby (vodovod, kanalizácia) vypracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

d) Dodržať podmienky zmluvy č. 6000363/0629/2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.

Majetko - právne vzťahy:

Vodná stavba sa bude realizovať v k.ú. Oslany:

- SO 102.1 Rozšírenie verejného vodovodu - na pozemkoch KN-C par. č. 1696/1 (KN-E 1039/3), 1697/5, 2022/101,
- SO 103.1 Gravitačná splašková kanalizácia - na pozemkoch KN-C par. č. 1696/1 (KN-E 1039/3), 2022/101.

Pozemok KN-E par. č. 1039/3 (KN-C 1696/1) je vedený na LV č. 3660 vo vlastníctve - Ondrej Hudec, Žarnovská 1038/37A, 972 47 Oslany, Michal Krajčík, Bojná 558, 956 01, Katarína Šimková, Dolný Koniec 344/29, 972 46 Čereňany a Zuzana Kollárová, Radobica 13, 972 48. Stavebník má s oprávnenými z vecného bremena zriadeného na predmetný pozemok (zmluva zo dňa 18.11.2024) - Ivana Pind'urová, Hviezdoslavova 853/104, 972 47 Oslany, Michal Krajčík, Bojná 558, 956 01, uzavretú zmluvu o postúpení práv a povinností súvisiacich s realizáciou práv a povinností na zriadenie vecného bremena na tomto pozemku spočívajúce v práve zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania inžinierskych sietí.

Pozemok KN-C par. č. 2022/101 je vedený na LV č. 2488 vo vlastníctve - Ivana Pind'urová, Hviezdoslavova 853/104, 972 47 Oslany, Michal Krajčík, Bojná 558, 956 01. Stavebník má s vlastníkmi pozemku uzavretú nájomnú zmluvu za účelom realizácie stavby – zhotovenie inžinierskych sietí.

Pozemok KN-C par. č. 1697/5 je vedený na LV č. 1 vo vlastníctve obce Oslany a stavebník má na napojenie sa na verejný vodovod uložený v miestnej komunikácii od obce Oslany písomný súhlas.

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Stavebník predložil k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 6000363/0629/2025 uzatvorenú so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
2. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
5. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
6. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodohospodárskej evidencii pod číslom 10 214/1.

Odôvodnenie

Stavebník REZIDENT home s.r.o., Veľká okružná 1028/9, 958 01 Partizánske, podal dňa 30.09.2025 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre 4 rodinné domy. Realizácia stavby zabezpečí zásobovanie pitnou vodou a odvedenie splaškových vôd zo 4 rodinných domov. Predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia, preto stavebník svoje podanie dňa 13.12.2025 doplnil o potrebné doklady.

Správny orgán listom č. OU-PD-OSZP-2025/026774-002 zo dňa 05.11.2025 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného - vodoprávneho konania a vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánu sú pomery dotknutého územia dobre známe, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podľa § 26 ods. 1,

2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 6 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli tunajšieho úradu, ako aj na úradnej tabuli obce Oslany.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Oslany, dňa 23.05.2023, pod č. OSL/134/2025/125/SOÚ, právoplatné dňa 25.06.2025.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Oslany ako príslušný stavebný úrad dňa 03.07.2025, pod č. OSL/471/2025/314/SOÚ.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušné orgány obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Žilina; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, StVPS, a.s., Banská Bystrica; StVS, a.s., Banská Bystrica; KPÚ Trenčín; RÚVZ Prievidza; Slovak Telekom; obec Oslany.

Námietky neboli vznesené, orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Špeciálny stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného-vodoprávneho konania upozornil, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní.

Obec Oslany je správcom miestnej komunikácie na Ul. A. Bernoláka a je vlastníkom dotknutého pozemku KN-C par. č. 1697/5 zapísaného na LV č. 1. Na predmetný pozemok má stavebník súhlasné stanovisko obce k realizácii stavby (napojenie na verejný vodovod). Na pozemok KN-C par. č. 2022/101 a KN-E par. č. 1039/3 (KN-C 1696/1), má stavebník preukázané iné právo k pozemku – zmluvu o postúpení práv a povinností súvisiacich s realizáciou práv a povinností na zriadenie vecného bremena na tomto pozemku spočívajúce v práve zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania inžinierskych sietí, nájomnú zmluvu za účelom realizácie stavby – zhotovenie inžinierskych sietí.

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Stavebník predložil k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 6000363/0629/2025 uzatvorenú so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovala oprávnená osoba - zodpovedný projektant Ing. Timotej Čápek, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 7159*A2, v 04/2025. Predpokladaný rozpočtový náklad vodnej stavby je 25 000,- €.

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 300 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia, podaním odvolania na úrade, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a vodohospodársky orgán:

- overená projektová dokumentácia stavby (prevzatá osobne)

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania doručuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 73 ods. 9 zákona o vodách verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli tunajšieho úradu a obce Oslany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 19. 12. 2025

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Obec Oslany
Námestie slobody 2/3
972 47 Oslany
- 2 -

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Ing. Ivana Dobiašová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

REZIDENT home s. r. o., Veľká okružná 1028/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
Ondrej Hudec, Žarnovská 1038/37A, 972 47 Oslany, Slovenská republika
Michal Krajčík, Bojná 558, 956 01 Bojná, Slovenská republika
Katarína Šimková, Dolný Koniec 344/29, 972 46 Čereňany, Slovenská republika
Zuzana Kollárová, Radobica 13, 972 48 Radobica, Slovenská republika
Ivana Pind'urová, Hviezdoslavova 853/104, 972 47 Oslany, Slovenská republika
Obec Oslany, Námestie Slobody 2, 972 47 Oslany, Slovenská republika
Ing. Timotej Čápek, Hornokynecká ulica 3848/13, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Prievidza, OSŽP - ŠSOPK, ŠSOH, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, Bratislava-821 09 Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866_10123

Prijímateľ

ico://sk/00318396

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

18.12.2025 09:03:27

Doručovaná správa

Identifikátor správy

9b497938-d1d9-45a6-96ab-2d5f0c5fb816

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

vhXoqc3XppCvIzWb5j8KNE9vm6DyIMxV0zVFX
PnKi68=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

6e027cec-ac9b-4d63-95d3-fd2fe3575557